

庄浪县公安局取暖设备采购项目

中标结果公告



一、项目编号：JLX-2025-032

二、项目名称：庄浪县公安局取暖设备采购项目

三、中标信息

供应商名称	供应商联系地址	中标金额（万元）
甘肃赐臻建设工程有限公司	甘肃省平凉市崆峒区定北路金润国际1号楼913室	102.893

四、主要标的物的信息

序号	货物名称	品牌及型号	生产厂家	单 位	数量	单价	合计	备注
1	配电箱	500*600*180	正泰	台	10	1860	18600	/
2	配电箱	600*800*180	正泰	台	10	2480	24800	/
3	配电箱 AP2	800*1000*180	正泰	台	2	3500	7000	/
4	电缆桥架	150*80	鑫鸿雁	米	130	25	3250	/
5	电缆桥架	100*50	鑫鸿雁	米	260	20	5200	/
6	桥架支架	国标	鑫鸿雁	个	150	8	1200	/
7	塑料线槽	40*20	联塑	米	3200	5	16000	/
8	塑料线槽	80*20	联塑	米	1500	6	9000	/
9	电力电缆	YJLV 22-3X240+1X120	津联	米	115	96	11040	/
10	电力电缆	YJLV 22-3X95+1X75	津联	米	120	70	8400	/
11	电力电缆	YJLV 22 -3X50+1X35	津联	米	450	35	15750	/
12	电力电缆	YJLV 22-4X35+1X16	津联	米	150	25	3750	/

13	配线	WDZ-BYJ-4	津联	米	24850	3.8	94430	/
14	安全型三孔插座	220V.16A 明装	公牛	个	281	6182		/
15	接线盒	86 系列	公牛	个	28	2248		/
16	电暖气(内置温控器)	1800W 对流式，功率:1800W; 散热量: 1.8KW,电源: 1-220-50 ; 颜色: 纯白色; 发热元件: 镍铬合金, 自动控温。	红杉树	台	59	1480	87320	/
17	电暖气(内置温控器)	2200W 对流式，功率:2200W; 散热量: 2.2KW 电源: 1-220-50; 颜色: 纯白色; 发热元件: 镍铬合金, 自动控温。	红杉树	台	25	1880	47000	/
18	电暖气(内置温控器)	2600W 对流式，功率:2600W; 散热量: 2.6KW,电源: 1-220-50; 颜色: 纯白色; 发热元件: 镍铬合金, 自动控温。	红杉树	台	197	2060	405820	/
19	实埋电缆	1.0 米以下	津联	米	150	70	10500	/
20	破除恢复混凝土路面	/	/	米	150	60	9000	/
21	电杆	M190-12	/	根	4	1300	5200	/
22	台架抱箍	M240	正泰	付	4	200	800	/
23	横担	70*7*1500	正泰	条	4	500	2000	/
24	锅炉拆除	锅炉拆除及恢复地面顶面	/	台	10	2000	20000	/
25	安装辅材	螺丝、钻头、钢丝绳等	/	批	1	1800	1800	/
26	低温空气源热泵	单 台名义制 热 量 (-12 ℃ /35℃ 出水) : ≥ 19KW 单	海尔	台	1	50500	50500	/

		台 名 义 制 热 COP(-12℃/35℃出 水)：2.81 单台 低 温 制 热 量 (-20℃/35℃ 出 水)： ≥ 16KW 单 台 低 温 制 热 COP(-20 ℃ /35 ℃ 出 水) : 2.0HSPF(H) ≥ 3.95 (35℃出水) 最 高 出 水 温 度 大 于 等 于 60℃；							
27	低温空气源热泵	单 台 名 义 制 热 量 (-12 ℃ /50℃ 出 水) : ≥ 108KW 、 单 台 名 义 制 热 COP(-12℃/50℃出 水)：2.1、单台 低 温 制 热 量 (-20℃/50℃ 出 水)： ≥ 90KW 、 单 台 低 温 制 热 COP(-20℃ /50℃出 水)：1.8、HSPF (制 热季 节 性 能 系 数) ≥ 2.59(50℃出水)、最 高 出 水 温 度 大 于 等 于 60℃；	海尔	台	1	105000	105000	/	
28	采暖主机循环泵	额定流 Q=50m ³ /h, 扬 程 H≥30m	新界	台	4	3000	12000	/	
29	末端采暖循环泵	额定流 Q=80m ³ /h, 扬 程 H≥50m	新界	台	2	5000	10000	/	
30	冷暖蓄热缓冲水箱	保 温 304 不 锈 钢	新界	个	1	3000	3000	/	
31	电线、电缆等	国 标	津 联	批	1	3000	3000	/	
32	闸 阀	DN50	新 界	个	10	120	1200	/	
33	闸 阀	DN65	新 界	个	10	180	1800	/	
34	闸 阀	DN80	新 界	个	4	260	1040	/	



35	过滤器	DN50 过滤器	新界	个	4	150	600	/
36	自动控制系统	国标	新界	台	1	3500	3500	/
37	电控箱	国标	正泰	台	1	2000	2000	/
38	管道及保温	国标	/	项	1	4000	4000	/
39	管件及其他配件	DN50 — DN100 弯头、活接、三通等	/	批	1	8000	8000	/
40	槽钢底座	国标自制	/	项	1	2000	2000	/
41	安装运输费	/	/	项	1	5000	5000	/
	税金	以上报价包含税金	已包含	已包含	已包含	已包含	已包含	已包含
	其他费	已包含	已包含	已包含	已包含	已包含	已包含	已包含
总报价	/	大写: 壹佰零贰万捌仟玖佰叁拾元整 小写: 1028930.00						

五、评审专家名单: 张乐、苏焘、王静、魏红、闫小川

六、代理服务收费标准及金额:

参照财政部、国家计委、国家物价局(2002)1980号文件、(2015)299号文件规定和招标人与招标代理机构签署的委托招标代理合同相关条款约定收取,本项目招标代理服务费由中标人支付。

收费金额: 1.56万元(大写:壹万伍仟陆佰元整)。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

招标人: 庄浪县公安局

地址: 甘肃省庄浪县水洛镇东关街 60 号

电话: 0933-6621571



2. 采购代理机构信息

名称: 甘肃嘉丽轩工程项目管理咨询有限公司

地址: 平凉市崆峒区百泉路宏达国际花园 A 区 1 号商业楼 201 号

联系方式: 0933-8243705

3. 项目联系方式

项目联系人: 李女士

电 话: 0933-8243705

十、附件《中小企业声明函》

一、中小企业声明函

(非中小微企业不提供)



本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司为微型(请填写：中型、小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准，本公司为微型 (请填写：中型、小型、微型)企业。
2. 本公司参加庄浪县公安局单位的 庄浪县公安局取暖设备采购项目项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他小型 (请填写：中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
3. 本公司属于建筑业行业，有从业人员8人，最近一年营业收入为274.2万元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：甘肃赐臻建设工程有限公司 (盖公章)

法定代表人或其授权的代理人：之博 (签字)

日期：2025年09月09日