

灵台县两所中小学电采暖设备政府采购项目 中标结果公告



一、项目编号：GSYJY2025-029


二、项目名称：灵台县两所中小学电采暖设备政府采购项目

三、中标信息

包段号	供应商名称	供应商地址	中标金额 (万元)
第一包	甘肃赐臻建设工程有限公司	甘肃省平凉市崆峒区定北路金润国际1号楼913室	106.9716
第二包	宁夏汇普新能源科技有限公司	宁夏银川市兴庆区丽景街宁夏国际小商品交易中心批发市场7号楼106（复式）	103.22167

四、主要标的信息

货物类								
第一包（邵寨中学）								
序号	实施地	名称	品牌	规格/型号/参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	学生宿舍及师生餐厅	电暖器	凯琪尔	DPN10-B2/ 980 mm*450 mm*80 mm	组	58	2260	131080
2		温度控制器/开关	鑫源温控	WK8709/86*86mm	个	58	170	9860
3		铜芯电缆	津联线缆	ZR-YJV22-4*70+1*35	米	90	240	21600
4		电缆敷设	津联线缆	ZR-YJV22-4*35+1*16	米	22	120	2640
5		铜芯线	津联线缆	BV 规格：4 平方国标	米	2320	4.5	10440
6		铜芯线	津联线缆	BV 规格：2.5 平方国标	米	1740	3.6	6264



7		配电箱	正泰	600*70*180	个	3000	12000
8		线槽	十鼎	40*24	米	2480	7440
9		桥架	十鼎	定制	米	140	840
10		其他辅材	/	定制	批	1	1000
11	教学 楼	电暖器	凯琪尔	DPN8-B2/ 980 mm*450 mm*80 mm	组	90	203400
12		温度控制器/开关	鑫源温控	WK8709/86*86mm	个	90	15300
13		铜芯电缆	津联线缆	ZR-YJV22-4*70+1*35	米	70	23100
14		铜芯电缆	津联线缆	ZR-YJV22-4*35+1*16	米	22	3960
15		铜芯线	津联线缆	BV 规格：4 平方国标	米	3600	16200
16		铜芯线	津联线缆	BV 规格：2.5 平方国标	米	2700	9720
17		配电箱	正泰	600*70*180	个	2	6000
18		线槽	十鼎	40*24	米	1000	3000
19		配电柜	正泰	型号：内设 400A 刀闸 1 组	个	1	8000
20		桥架	十鼎	定制	米	235	1410
21		其他辅材	/	定制	批	1	1000
22	公寓 楼	电暖器	凯琪尔	DPN10-B2/ 980 mm*450 mm*80 mm	组	37	83620
23		电暖器	凯琪尔	DPN10-B2/ 820 mm*450 mm*80 mm	组	54	105840
24		温度控制器/开关	鑫源温控	WK8709/86*86mm	个	91	15470
25		空调	美的	KFR-72LW/N8 YH2-1/3P 变频	台	2	10000

26		铜芯 电缆	津联线缆	ZR-YJV22-4*70+1*35	米	29	580	16820
27		铜芯 电缆	津联线缆	ZR-YJV22-4* 35+1*16	米	16	180	2880
28		铜芯线	津联线缆	BV 规格：4 平方国标	米	2160	4.5	9720
29		铜芯线	津联线缆	BV 规格：2.5 平方国标	米	2700	3.6	9720
30		配电箱	正泰	600*70*180	个	2	3000	6000
31		线槽	十鼎	40*24	米	1000	3	3000
32		卡式 电表	正泰	220V, 60A	个	53	50	2650
33		电表箱	诺娜基业	IXF/10 位	个	6	400	2400
34		配电柜	正泰	内设 630A 刀闸	个	1	11000	11000
35		桥架	十鼎	定制	米	150	6	900
36		其他 辅材	/	定制	批	1	1000	1000
37	门房	电暖器	凯琪尔	DPN10-B2/ 980 mm*450 mm*80 mm	组	3	2260	6780
38		温度控 制器/开 关	鑫源温控	WK8709/86*86mm	个	3	170	510
39		铜芯线	津联线缆	BV 规格：10 平方国标	米	70	10	700
40		铜芯线	津联线缆	BV 规格：2.5 平方国标	米	20	3.6	72
41		配电箱	正泰	600*70*180	个	1	3000	3000
42		线管	津联线缆	直径 1.5CM	米	90	2	180
43	低压 电源 设备	箱式变 压器	东瑞	IE470/400KV A/10kv 铜芯	台	1	220000	220000
44		砼杆	正泰	12M	根	2	3000	6000
45		高压 电缆	津联线缆	100 平方、铝芯	米	180	90	16200

46		控制箱	正泰	定制	个	1	19000	19000
47		变压器 基座预制	东瑞	定制	座	1	15000	15000
48		其他辅材	/	定制	批	1	4000	4000
49		报检费	/	定制	批	1	3000	3000

第二包（邵寨中心小学）

序号	实施地	名称	品牌	规格/型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	学区 办公楼	电暖器	凯琪尔	DPN10-B2 2500W; 220V-50Hz, 2500W 对流式, 功率: 2500W; 散热 量: 2.5KW; 电源: 1-220-50, 颜色: 纯白色; 重量(约): 8.9 kg; 外形尺寸(约): 长 980 mm, 宽 450 mm, 厚度 80 mm	组	28	1880	52640
2		温度控 制器/开 关	鑫源	WK618 工作电压: 220V~50Hz; 电流 20A; 液晶显示屏幕, 支持 编程, 支持分时分房间工 作、独立控制; 尺寸(约): 86*86mm	个	28	191	5348
3		空调	格力	KFR-72GW/NhKf1BAi, 变频; 3P; 冷暖型, 一级能效	台	2	7890	15780
4		电缆敷 设	众邦	ZR-yjv22-4*35+1*16 (铜芯)	米	70	286	20020
5		铜芯电 缆	众邦	ZR-yjv22-4*16+1*9(铜芯)	米	6	185	1110
6		铜芯线	众邦	BV 规格: 4 平方国标	米	1100	5	5500
7		铜芯线	众邦	BV 规格: 2.5 平方国标	米	900	3.3	2970
8		配电箱	德力西	内含所需空开等	个	2	2000	4000

9		线槽	泰丰	规格：40*24	米	400	3.5	1400
10		桥架	湖北霆裕	G/QJ/G/01/100x50mm	米	70	58.7	4109
11		其他辅材	/	包括钢质护套管等其他未列明的材料	批	1	3000	3000
12	教学楼	电暖器	凯琪尔	2500W 对流式，功率：2500W，散热量：2.5KW；电源：1-220-50，颜色：纯白色；重量（约）：8.9 kg；外形尺寸（约）：长 980 mm，宽 450 mm，厚度 80 mm	组	48	1880	90240
13		温度控制器/开关	鑫源	工作电压：220V~50Hz；电流 20A；液晶显示屏幕，支持编程，支持分时分房间工作、独立控制；尺寸（约）：86*86mm	个	48	191	9168
14		铜芯电缆	众邦	ZR-yjv22-4*50+1*25（铜芯）	米	85	321.8	27353
15		铜芯电缆	众邦	ZR-yjv22-4*16+1*9（铜芯）	米	15	185	2775
16		铜芯线	众邦	BV 规格：4 平方 国标	米	1920	5	9600
17		铜芯线	众邦	BV 规格：2.5 平方 国标	米	1440	3.3	4752
18		配电箱	德力西	内含所需空开等	个	3	2000	6000
19		线槽	泰丰	规格：40*24	米	1000	3.5	3500
20		桥架	湖北霆裕	按需确定	米	179	58.7	10507.3
21		其他辅材	/	按需确定	批	1	3200	3200
22	教职工宿舍	电暖器	凯琪尔	2500W 对流式，功率：2500W；散热量：2.5KW，电源：1-220-50，颜色：纯白色；重量（约）：8.9 kg，外形尺寸（约）：长 980 mm，宽 450 mm，厚度 80 mm；	组	57	1880	107160



23		温度控制器/开关	鑫源	工作电压:220V~50Hz; 电流20A; 液晶显示屏幕, 支持编程, 支持分时分房间工作、独立控制; 尺寸(约): 86*86mm	个	57	191	10887
24		铜芯电缆	众邦	ZR-yjv22-4*70+1*35(铜芯)	米	105	480	50400
25		铜芯电缆	众邦	ZR-yjv22-4*35+1*16(铜芯)	米	20	286	5720
26		铜芯线	众邦	BV 规格: 4 平方 国标	米	2280	5	11400
27		铜芯线	众邦	BV 规格: 2.5 平方 国标	米	1710	3.3	5643
28		配电箱	德力西	内含所需空开等 国标	个	3	2000	6000
29		线槽	泰丰	规格: 40*24	米	1200	3.5	4200
30		IC 卡式电表	上海人民	220V, 60A	个	50	180	9000
31		电表箱	德力西	12 位	个	3	1500	4500
32		桥架	湖北霆裕	规格按需确定	米	150	58.7	8805
33		其他辅材	/	包括钢质护套管等其他未列明的材料	批	1	3590	3590
34	综合教学楼	电暖器	凯琪尔	2500W 对流式, 功率: 2500W, 散热量:2.5KW; 电源: 1-220-50, 颜色: 纯白色; 重量(约): 8.9 kg; 外形尺寸(约): 长 980 mm, 宽 450 mm, 厚度 80 mm	组	43	1880	80840
35		温度控制器/开关	鑫源	工作电压: 220V~50Hz; 电流 20A; 液晶显示屏幕, 支持编程, 支持分时分房间工作、独立控制; 尺寸(约): 86*86mm	个	43	191	8213
36		铜芯电缆	众邦	ZR-yjv22-4*50+1*25(铜芯)	米	40	321.8	12872
37		铜芯电缆	众邦	ZR-yjv22-4*16+1*9(铜芯)	米	16	185	2960

38		铜芯线	众邦	BV 规格：4 平方 国标	米	1920	5	9600
39		铜芯线	众邦	BV 规格：2.5 平方 国标	米	1440	3.3	4752
40		配电箱	德力西	按需确定	个	3	2000	6000
41		线槽	泰丰	规格：40*24	米	1000	3.5	3500
42		桥架	湖北霆裕	G/QJ/G/01/100x50mm	米	180	58.7	10566
43		其他辅材		包括钢质护套管等其他未列明的材料	批	1	3250	3250
44	师生餐厅	电暖器	凯琪尔	2500W 对流式，功率：2500W，散热量：2.5KW；电源：1-220-50，颜凯琪尔证色：纯白色；重量（约）：8.9 kg；外形尺寸（约）：长 980 mm，宽 450 mm，厚度 80 mm	组	34	1880	63920
45		温度控制器/开关	鑫源	工作电压：220V~50Hz；电流 20A；液晶显示屏幕，支持编程，支持分时分房间工作、独立控制；尺寸（约）：86*86mm	个	34	191	6494
46		电缆敷设	众邦	ZR-yjv22-4*35+1*16(铜芯)	米	40	286	11440
47		铜芯电缆	众邦	ZR-yjv22-4*16+1*9(铜芯)	米	6	185	1110
48		铜芯线	众邦	BV 规格：4 平方 国标	米	1280	5	6400
49		铜芯线	众邦	BV 规格：2.5 平方 国标	米	960	3.3	3168
50		配电箱	德力西	内含所需空开等	个	2	2000	4000
51		线槽	泰丰	规格：40*24	米	500	3.5	1750
52		桥架	湖北霆裕	G/QJ/G/01/100x50mm	米	12	58.7	704.4
53		其他辅材	/	按需确定	批	1	3100	3100

54	高压电接入及低压电源设备	箱式变压器	季生电气	400KVA/10kv, 铜芯	台	1	176000	176000
55		砼杆	/	12M	根	2	3000	6000
56		高压地埋电缆	众邦	100 平方、铝芯	米	330	160	52800
57		控制箱	德力西	按标准配备	个	1	8000	8000
58		变压器基座预制	/	按需要确定	座	1	20000	20000
59		其他辅材	/	包括钢质护套、波纹护管等其他未列明的材料	批	1	4500	4500
60		报检费	/	/	批	1	10000	10000

五、评审专家名单：任敏杰、李超、杜小强、王瑜、郑军庆

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务收费标准：本项目招标代理费由中标人向招标代理机构支付。

参照国家发改委〔2015〕299号文件规定和采购人与招标代理机构签署的委托招标代理合同收取。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：灵台县教育局

地址：灵台县东大街73号

联系方式：0933-3823029

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃永济源企业管理咨询有限公司

地 址：平凉市崆峒区澳厦四季广场 505 室

联系方式：15593341854

3. 项目联系方式

项目联系人：马静

电 话：15593341854

