

灵台县三所中小学电采暖设备政府采购项目
中标结果公告



- 一、项目编号：GSJX-2025-025
- 二、项目名称：灵台县三所中小学电采暖设备政府采购项目
- 三、中标信息：

包号	供应商名称	供应商地址	中标金额 (万元)
一包	甘肃金达信工程 管理有限责任公司	甘肃省平凉市灵台县世纪花园B区 12号楼12号门面	151.5252
二包	甘肃联能电力工程 有限责任公司	甘肃省平凉市崆峒区崆峒大道新城 国际小区5号楼A15号商铺2楼	185.2855
三包	甘肃省金泰恒盛 科贸有限公司	甘肃省平凉市灵台县中台镇世纪花园 D区	190.36275

四、主要标的信息：

一包							
序号	品目	品牌及型号	主要技术参数、内容及要求	计量 单位	数量	单价 (元)	总价 (万元)
师生餐厅							
1	电暖器	暖先生 HOTB-25TY 2500W 220V~50Hz	额定功率：2500W。 电源：220V~50Hz。 ★发热材料：镍铬合金+云母板。 ★散热方式：远红外+自然对流。 ★主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色。 ★防水等级：IPX4。 外形尺寸：长*高*厚： 1500*520*60mm。 电气绝缘：基本绝缘1000V。 接地电阻：≤0.1Ω。 泄露电流：≤0.75mA。	组	40	2200	8.8
2	电暖器	暖先生 HOTB-15TY 1500W 220V~50Hz	额定功率：1500W。 电源：220V~50Hz。 ★发热材料：镍铬合金+云母板。 ★散热方式：远红外+自然对流。	组	12	2100	2.52

			★主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色。 ★防水等级：IPX4。 外形尺寸：长*高*厚：900*520*60mm。 电气绝缘：基本绝缘 1000V。 接地电阻：≤0.1Ω。 泄露电流：≤0.75mA。				
3	温度控制器/开关	KZQ 暖先生 温控器	★1. 工作电压：220V~50Hz。 ★2. 液晶显示屏幕。 ★3. 支持编程，多模式（防冻、日/周编程）掉电记忆/按键锁定/过热保护。 ★4. 尺寸：86*86mm，颜色：白色。 ★5. 负载电流：25A。控温范围：5℃-45℃控制精度：±1℃。	个	52	180	0.936
4	铜芯电缆	众邦	ZR-yjv22-4*50+1*25（铜芯）。	米	100	230	2.3
5	电缆敷设	众邦	ZR-yjv22-4*35+1*16（铜芯）。	米	6	200	0.12
6	铜芯线	众邦	型号：BV。 规格：4平方。	米	2080	5.5	1.144
7	铜芯线	众邦	型号：BV。 规格：2.5平方。	米	1300	4	0.52
8	配电箱	国标	CDEN4，内含所需空开等。	个	2	4000	0.8
9	线槽	国标	规格：40*24。	米	1500	5	0.75
10	桥架	国标	规格按需确定。	米	100	50	0.5
11	其他辅材	定制	包括钢质护套管等其他未列明的材料。	批	1	3000	0.3
教学楼							
12	电暖器	暖先生 HOTB-25TY 2500W 220V~50Hz	额定功率：2500W。 电源：220V~50Hz。 ★发热材料：镍铬合金+云母板。 ★散热方式：远红外+自然对流。 ★主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色。 ★防水等级：IPX4。 外形尺寸：长*高*厚：1500*520*60mm。 电气绝缘：基本绝缘 1000V。 接地电阻：≤0.1Ω。 泄露电流：≤0.75mA。	组	160	2200	35.2



13	电暖器	暖先生 HOTB-15TY 1500W 220V~50Hz	额定功率：1500W。 电源：220V~50Hz。 ★发热材料：镍铬合金+云母板。 ★散热方式：远红外+自然对流。 ★主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色。 ★防水等级：IPX4。 外形尺寸：长*高*厚：900*520*60mm。 电气绝缘：基本绝缘 1000V。 接地电阻：≤0.1Ω。 泄露电流：≤0.75mA。	组	12	2100	2.52
14	温度控制器/开关	KZQ 暖先生 温控器	★1. 工作电压：220V~50Hz。 ★2. 液晶显示屏幕。 ★3. 支持编程，多模式（防冻、日/周编程）掉电记忆/按键锁定/过热保护。 ★4. 尺寸：86*86mm，颜色：白色。 ★5. 负载电流：25A。控温范围：5℃-45℃控制精度：±1℃。	个	172	180	3.096
15	空调	国标	★变频。 ★5P。 ★冷暖型。 ★一级能效。	台	2	15000	3
16	铜芯电缆	众邦	ZR-yjv22-4*185+1*95（铜芯）。	米	50	800	4
17	铜芯电缆	众邦	ZR-yjv22-4*50+1*25（铜芯）。	米	22	200	0.44
18	铜芯线	众邦	型号：BV。 规格：4 平方。	米	5070	5.5	2.7885
19	铜芯线	众邦	型号：BV。 规格：2.5 平方。	米	4225	4	1.69
20	配电箱	国标	CDEN4，内含所需空开等。	个	4	4000	1.6
21	线槽	国标	规格：40*24。	米	1000	5	0.5
22	桥架	国标	规格按需确定。	米	280	50	1.4
23	其他辅材	定制	包括钢质护套管等其他未列明的材料。	批	1	3000	0.3
学生宿舍和教师周转房							
24	电暖器	暖先生 HOTB-25TY 2500W 220V~50Hz	额定功率：2500W。 电源：220V~50Hz。 ★发热材料：镍铬合金+云母板。 ★散热方式：远红外+自然对流。	组	96	2200	21.12

			★主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色。 ★防水等级：IPX4。 外形尺寸：长*高*厚：1500*520*60mm。 电气绝缘：基本绝缘 1000V。 接地电阻：≤0.1Ω。 泄露电流：≤0.75mA。				
25	电暖器	暖先生 HOTB-15TY 1500W 220V~50Hz	额定功率：1500W。 电源：220V~50Hz。 ★发热材料：镍铬合金+云母板。 ★散热方式：远红外+自然对流。 ★主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色。 ★防水等级：IPX4。 外形尺寸：长*高*厚：900*520*60mm。 电气绝缘：基本绝缘 1000V。 接地电阻：≤0.1Ω。 泄露电流：≤0.75mA。	组	49	2100	10.29
26	温度控制器/开关	KZQ 暖先生 温控器	★1. 工作电压：220V~50Hz。 ★2. 液晶显示屏幕。 ★3. 支持编程，多模式（防冻、日/周编程）掉电记忆/按键锁定/过热保护。 ★4. 尺寸：86*86mm，颜色：白色。 ★5. 负载电流：25A。控温范围：5℃~45℃控制精度：±1℃。	个	145	180	2.61
27	铜芯电缆	众邦	ZR-yjv22-4*120+1*70。	米	88	600	5.28
28	铜芯电缆	众邦	ZR-yjv22-4*50+1*35（铜芯）。	米	20	260	0.52
29	铜芯线	众邦	型号：BV。 规格：4 平方。	米	4350	5.5	2.3925
30	铜芯线	众邦	型号：BV。 规格：2.5 平方。	米	3625	4	1.45
31	配电箱	国标	CDEN4，内含所需空开等。	个	4	4000	1.6
32	线槽	国标	规格：40*24。	米	1000	5	0.5
33	IC 卡式电表	国标	220V，60A。	个	52	200	1.04
34	电表箱	国标	12 位。	个	5	1500	0.75
35	桥架	国标	规格按需确定。	米	280	50	1.4



36	其他辅材	定制	包括钢质护套管等其他未列明的材料。	批	1	3000	0.3
室外厕所							
37	电暖器	暖先生 HOTB-25TY 2500W 220V~50Hz	额定功率：2500W。 电源：220V~50Hz。 ★发热材料：镍铬合金+云母板。 ★散热方式：远红外+自然对流。 ★主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色。 ★防水等级：IPX4。 外形尺寸：长*高*厚： 1500*520*60mm。 电气绝缘：基本绝缘 1000V。 接地电阻：≤0.1Ω。 泄露电流：≤0.75mA。	组	12	2200	2.64
38	温度控制器/开关	KZQ 暖先生 温控器	★1. 工作电压：220V~50Hz。 ★2. 液晶显示屏幕。 ★3. 支持编程，多模式（防冻、日/周编程）掉电记忆/按键锁定/过热保护。 ★4. 尺寸：86*86mm，颜色：白色。 ★5. 负载电流：25A。控温范围：5℃-45℃控制精度：±1℃	个	12	180	0.216
39	铜芯电缆	众邦	ZR-yjv22-3*16+1*8（铜芯）。	米	150	180	2.7
40	铜芯线	众邦	型号：BV。 规格：2.5 平方。	米	20	4	0.0008
41	配电箱	国标	CDEN4，内含所需空开等。	个	1	4000	0.4
42	线管	国标	规格：直径 1.5CM。	米	90	8	0.072
门房							
43	电暖器	暖先生 HOTB-25TY 2500W 220V~50Hz	额定功率：2500W。 电源：220V~，50Hz。 ★发热材料：镍铬合金+云母板。 ★散热方式：远红外+自然对流。 ★主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色。 ★防水等级：IPX4。 外形尺寸：长*高*厚： 1500*520*60mm。 电气绝缘：基本绝缘 1000V。 接地电阻：≤0.1Ω。	组	3	2200	0.66



			泄露电流：≤0.75mA。				
44	温度控制器/开关	KZQ 暖先生 温控器	★1. 工作电压：220V~50Hz。 ★2. 液晶显示屏幕。 ★3. 支持编程，多模式(防冻、日/周编程)掉电记忆/按键锁定/过热保护。 ★4. 尺寸：86*86mm，颜色：白色。 ★5. 负载电流：25A。控温范围：5℃-45℃控制精度：±1℃。	个	3	180	0.054
45	铜芯线	众邦	型号：BV。 规格：10 平方。	米	150	10	0.15
46	铜芯线	众邦	型号：BV。 规格：2.5 平方。	米	20	4	0.0008
47	配电箱	国标	CDEN4，内含所需空开等。	个	1	4000	0.4
高压电接入及低压电源设备							
48	线管	国标	规格：直径 1.5CM。	米	90	8	0.072
49	箱式变压器	国标	★400KVA/10kv。 ★铜芯。	台	1	30000	3
50	砼杆	定制	12M。	根	5	800	0.4
51	高压电缆	国标	70 平方。	米	660	220	14.52
52	变压器基座预制	定制	符合设计要求。	座	1	1482	0.1482
53	其他辅材	定制	包括钢质护套管等其他未列明的材料。	批	1	3000	0.3
54	报检费	/	/	批	1	3000	0.3
二包							
序号	货物名称	品牌及型号	主要技术参数、内容及要求	单位	数量	单价(元)	总价(万元)
师生餐厅							
1	电暖器	暖先生 HOTB-25TY	额定功率：2500W。 电 源：220V~50Hz ★发热材料：镍铬合金+云母板。 ★散热方式：远红外+自然对流。 ★主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色。 ★防水等级：IPX4。	组	56	1960	10.976

			外形尺寸:长*高*厚:1500*520*60mm (±10mm)。 电气绝缘:基本绝缘 1000V。 接地电阻:≤0.1Ω。 泄露电流:≤0.75mA。。				
2	温度控制 器/开关	暖先生 HOTWK-86	★1. 工作电压:220V~50Hz。 ★2. 液晶显示屏幕。 ★3. 支持编程,多模式(防冻、日/ 周编程)掉电记忆/按键锁定/过热保 护。 ★4. 尺寸:86*86mm,颜色:白色。 ★5. 负载电流:25A。控温范围:5℃ -45℃,控制精度:±1℃。	个	56	150	0.84
3	铜芯电缆	众邦	ZR-yjv22-4*70+1*35(铜芯)	米	220	410	9.02
4	电缆敷设	众邦	ZR-yjv22-4*35+1*16(铜芯)	米	8	235	0.188
5	铜芯线	众邦	型号:BV。 规格:4平方。	米	2240	8	1.792
6	铜芯线	众邦	型号:BV。 规格:2.5平方	米	1680	5	0.84
7	配电箱	众邦	CDEN4,内含所需空开等。	个	2	6200	1.24
8	线槽	FPIN	规格:40*24	米	1500	4	0.6
9	其他辅材	暖先生 HOTB-25TY	包括钢质护套管等其他未列明的材 料	批	1	4200	0.42
综合教学楼							
10	电暖器	暖先生 HOTB-25TY	额定功率:2500W。 电源:220V~50Hz。 ★发热材料:镍铬合金+云母板。 ★散热方式:远红外+自然对流。 ★主体材质:铝镁合金材质,表面处 理为 金属氧化镀膜,银白色。 ★防水等级:IPX4。 外形尺寸:长*高*厚:1500*520*60mm (±10mm)。 电气绝缘:基本绝缘 1000V。 接地电阻:≤0.1Ω。 泄露电流:≤0.75mA。	组	163	1960	31.948
11	电暖器	暖先生 HOTB-15TY	额定功率:1500W。 电源:220V~50Hz。 ★发热材料:镍铬合金+云母板。	组	28	1910	5.348



			★散热方式：远红外+自然对流。 ★主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色。 ★防水等级：IPX4。 外形尺寸：长*高*厚：900*520*60mm（±10mm）。 电气绝缘：基本绝缘 1000V。 接地电阻：≤0.1Ω。 泄露电流：≤0.75mA。。				
12	温度控制器/开关	暖先生 HOTWK-86	★1. 工作电压：220V~50Hz。 ★2. 液晶显示屏幕。 ★3. 支持编程，多模式（防冻、日/周编程）掉电记忆/按键锁定/过热保护。 ★4. 尺寸：86*86mm，颜色：白色。 ★5. 负载电流：25A。控温范围：5℃-45℃ 控制精度：±1℃。	个	191	150	2.865
13	空调	美的	★变频。★5P。★一级能效	台	2	9800	1.96
14	铜芯电缆	众邦	ZR-yjv22-4*240+1*120（铜芯）	米	148	1320	19.536
15	铜芯电缆	众邦	ZR-yjv22-4*70+1*35（铜芯）。	米	27	410	1.107
16	铜芯线	众邦	型号：BV。 规格：4平方。	米	7640	8	6.112
17	铜芯线	众邦	型号：BV。 规格：2.5平方	米	5730	5	2.865
18	配电箱	众邦	CDEN4，内含所需空开等。	个	3	6200	1.86
19	配电柜	众邦	型号：内设 630A 刀闸 1 组，带浪涌保护，带电流电压表，8 回路。	个	1	9500	0.95
20	线槽	FPIN	规格：40*24	米	2400	4	0.96
21	桥架	陇鑫	国标	米	280	50	1.4
22	其他辅材		包括钢质护套管等其他未列明的材料。	批	1	4200	0.42
学生宿舍楼							
23	电暖器	暖先生 HOTB-25TY	额定功率：2500W。 电源：220V~50Hz。 ★发热材料：镍铬合金+云母板。 ★散热方式：远红外+自然对流。 ★主体材质：铝镁合金材质，表面处	组	86	1960	16.856



			理为金属氧化镀膜，银白色。 ★防水等级：IPX4。 外形尺寸：长*高*厚：1500*520*60mm （±10mm）。 电气绝缘：基本绝缘 1000V。 接地电阻：≤0.1Ω。 泄露电流：≤0.75mA。				
24	电暖器	暖先生 HOTB-15TY	额定功率：1500W。 电源：220V~50Hz。 ★发热材料：镍铬合金+云母板。 ★散热方式：远红外+自然对流。 ★主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色。 ★防水等级：IPX4。 外形尺寸：长*高*厚：900*520*60mm （±10mm）。 电气绝缘：基本绝缘 1000V。 接地电阻：≤0.1Ω。 泄露电流：≤0.75mA。	组	28	1910	5.348
25	温度控制器/开关	暖先生 HOTWK-86	★1. 工作电压：220V~50Hz。 ★2. 液晶显示屏幕。 ★3. 支持编程，多模式（防冻、日/周编程）掉电记忆/按键锁定/过热保护。 ★4. 尺寸：86*86mm，颜色：白色。 ★5. 负载电流：25A。控温范围：5℃-45℃ 控制精度：±1℃。	个	114	150	1.71
26	铜芯电缆	众邦	ZR-yjv22-4*150+1*70。	米	240	600	14.4
27	铜芯电缆	众邦	ZR-yjv22-4*50+1*25（铜芯）。	米	26	260	0.676
28	铜芯线	众邦	型号：BV。 规格：4平方。	米	4960	8	3.968
29	铜芯线	众邦	型号：BV。 规格：2.5平方。	米	4400	5	2.2
30	配电箱	众邦	CDEN4，内含所需空开等。	个	3	6200	1.86
31	线槽	FPIN	规格：40*24。	米	1000	4	0.4
32	IC卡式电表	华邦 HB866-K	220V，60A。	个	64	210	1.344
33	电表箱	华邦	12位。	个	3	3200	0.96



34	配电柜	众邦	型号：内设 630A 刀闸 1 组，带浪涌保护，带电流电压表，8 回路。	个	1	9500	0.95
35	桥架	隆鑫	规格按需确定。	米	280	50	
36	其他辅材		包括钢质护套管等其他未列明的材料。	批	1	4200	0.42
门房							
37	电暖器	暖先生 HOTB-25TY	额定功率：2500W。 电源：220V~50Hz。 ★发热材料：镍铬合金+云母板。 ★散热方式：远红外+自然对流。 ★主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色。 ★防水等级：IPX4。 外形尺寸：长*高*厚：1500*520*60mm（±10mm）。 电气绝缘：基本绝缘 1000V。 接地电阻：≤0.1Ω。 泄露电流：≤0.75mA。	组	4	1960	0.784
38	温度控制器/开关	暖先生 HOTWK-86	★1. 工作电压：220V~50Hz。 ★2. 液晶显示屏幕。 ★3. 支持编程，多模式（防冻、日/周编程）掉电记忆/按键锁定/过热保护。 ★4. 尺寸：86*86mm，颜色：白色。 ★5. 负载电流：25A。控温范围：5℃-45℃ 控制精度：±1℃。	个	4	150	0.06
39	铜芯线	众邦	型号：BV。规格：10 平方。	米	40	15	0.06
40	铜芯线	众邦	型号：BV。规格：2.5 平方。	米	30	5	0.015
41	配电箱	众邦	CDEN4，内含所需空开等。。	个	1	6200	0.62
42	线管	PVC-C 平壁管	规格：直径 1.5CM。 泄露电流：≤0.80mA。	米	25	3	0.0075
43	其他辅材		包括钢质护套管等其他未列明的材料	批	1	4200	0.42
高压电接入及低压电源设备							
44	箱式变压器	欧式箱变 YBM 系列	★630KVA/10kv。 ★铜芯。	台	1	21300 0	21.3
45	砼杆	巨能电力	12M。	根	2	3500	0.7

46	高压电缆	长顺 YJV42	≥70 平方，满足需要。	米	600	460	2.76
47	变压器 基座预制	自制	按照需要制作。	座	1	18000	1.8
48	其他辅材		包括钢质护套管等其他未列明的材料。	批	1	5200	0.52
49	报检费			批	1	5000	0.5
三包							
序号	品目	品牌及型号	主要技术参数、内容及要求	计量 单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
师生餐厅							
1	电暖器	HOTB-25TY 暖先生	额定功率：2500W。 电源：220V~50Hz。 ★发热材料：镍铬合金+云母板。 ★散热方式：远红外+自然对流。 ★主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色。 ★防水等级：IPX4。 外形尺寸：长*高*厚：1500*520*60mm。 电气绝缘：基本绝缘 1000V。 接地电阻：≤0.1Ω。 泄露电流：≤0.75mA。	组	38	2200	8.36
2	电暖器	HOTB-15TY 暖先生	额定功率：1500W。 电源：220V~50Hz。 ★发热材料：镍铬合金+云母板。 ★散热方式：远红外+自然对流。 ★主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色。 ★防水等级：IPX4。 外形尺寸：长*高*厚：900*520*60mm。 电气绝缘：基本绝缘 1000V。 接地电阻：≤0.1Ω。 泄露电流：≤0.75mA。	组	20	2100	4.2
3	温度控制器/开关	暖先生 KZQ	★1. 工作电压：220V~50Hz。 ★2. 液晶显示屏幕。 ★3. 支持编程，多模式（防冻、日/周编程）掉电记忆/按键锁定/过热保护。 ★4. 尺寸：86*86mm，颜色：白色。 ★5. 负载电流：25A。控温范围：5℃	个	58	200	1.16

			-45℃控制精度：±1℃。				
4	铜芯电缆	国标	ZR-yjv22-4*70+1*35（铜芯）。	米	230	300	6.9
5	电缆敷设	国标	ZR-yjv22-4*35+1*16（铜芯）。	米	8	150	0.12
6	铜芯线	国标	型号：BV。 规格：4平方。	米	2080	4.5	0.9360
7	铜芯线	国标	型号：BV。 规格：2.5平方。	米	1300	3.5	0.455
8	配电箱	国标	CDE4，内含所需空开等。	个	2	5000	1
9	线槽	国标	规格：40*24。	米	1500	3.00	0.4
10	其他辅材	国标	包括钢质护套管等其他未列明的材料。	批	1	20000	2
教学楼							
11	电暖器	HOTB-25TY 暖先生	额定功率：2500W。 电源：220V~50Hz。 ★发热材料：镍铬合金+云母板。 ★散热方式：远红外+自然对流。 ★主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色。 ★防水等级：IPX4。 外形尺寸：长*高*厚：1500*520*60mm。 电气绝缘：基本绝缘 1000V。 接地电阻：≤0.1Ω。 泄露电流：≤0.75mA。	组	144	2200	31.68
12	电暖器	HOTB-15TY 暖先生	额定功率：1500W。 电源：220V~50Hz。 ★发热材料：镍铬合金+云母板。 ★散热方式：远红外+自然对流。 ★主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色。 ★防水等级：IPX4。 外形尺寸：长*高*厚：900*520*60mm。 电气绝缘：基本绝缘 1000V。 接地电阻：≤0.1Ω。 泄露电流：≤0.75mA。	组	24	2100	5.04
13	温度控制器/开关	暖先生 KZQ	★1. 工作电压：220V~50Hz。 ★2. 液晶显示屏幕。 ★3. 支持编程，多模式（防冻、日/周编程）掉电记忆/按键锁定/过热保	个	168	200	3.36

			护。 ★4. 尺寸：86*86mm，颜色：白色。 ★5. 负载电流：25A。控温范围：5℃-45℃控制精度：±1℃。				
14	空调	国标	变频；5P；冷暖型，一级能效。	台	1	25000	2.5
15	铜芯电缆	国标	ZR-yjv22-4*185+1*95（铜芯）。	米	150	800	12
16	铜芯电缆	国标	ZR-yjv22-4*50+1*25（铜芯）。	米	27	300	0.81
17	铜芯线	国标	型号：BV。 规格：4 平方。	米	5070	4.5	2.2815
18	铜芯线	国标	型号：BV。 规格：2.5 平方。	米	4625	3.5	1.6187
19	配电箱	国标	CDEN4，内含所需空开等。	个	4	5000	2
20	线槽	国标	规格：40*24。	米	1000	5	0.5
21	桥架	国标	规格按需确定。	米	280	50	1.4
22	其他辅材	国标	包括钢质护套管等其他未列明的材料。	批	1	20000	2

学生宿舍楼

23	电暖器	HOTB-25TY 暖先生	额定功率：2500W。 电源：220V~50Hz。 ★发热材料：镍铬合金+云母板。 ★散热方式：远红外+自然对流。 ★主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色。 ★防水等级：IPX4。 外形尺寸：长*高*厚：1500*520*60mm。 电气绝缘：基本绝缘 1000V。 接地电阻：≤0.1Ω。 泄露电流：≤0.75mA。	组	84	2200	18.48
24	电暖器	HOTB-15TY 暖先生	额定功率：1500W。 电源：220V~50Hz。 ★发热材料：镍铬合金+云母板。 ★散热方式：远红外+自然对流。 ★主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色。 ★防水等级：IPX4。 外形尺寸：长*高*厚：900*520*60mm。	组	40	2100	8.4

			电气绝缘：基本绝缘 1000V。 接地电阻：≤0.1Ω。 泄露电流：≤0.75mA。				
25	温度控制器/开关	暖先生 KZQ	★1. 工作电压：220V~50Hz。 ★2. 液晶显示屏幕。 ★3. 支持编程，多模式（防冻、日/周编程）掉电记忆/按键锁定/过热保护。 ★4. 尺寸：86*86mm，颜色：白色。 ★5. 负载电流：25A。控温范围：5℃-45℃。 控制精度：±1℃	个	124	200	2.48
26	铜芯电缆	国标	ZR-yjv22-4*150+1*70（铜芯）。	米	250	800	20
27	铜芯电缆	国标	ZR-yjv22-4*35+1*16（铜芯）。	米	26	200	0.52
28	铜芯线	国标	型号：BV。 规格：4 平方。	米	4960	4.5	2.232
29	铜芯线	国标	型号：BV。 规格：2.5 平方。	米	3840	3.5	1.344
30	配电箱	国标	CDEN4，内含所需空开等。	个	4	5000	2
31	线槽	国标	规格：40*24。	米	1000	5	0.5
32	IC 卡式电表	国标	220V，60A。	个	84	15	1.26
33	电表箱	国标	12 位。	个	4	1200	0.48
34	配电柜	国标	内设 630A 刀闸 1 组，带浪涌保护，带电流电压表，8 回路。	个	1	8000	0.8
35	桥架	国标	规格按需确定。	米	240	50.00	1.2
36	其他辅材	国标	包括钢质护套管等其他未列明的材料。	批	1	20000	2
明德楼							
37	电暖器	HOTB-25TY 暖先生	额定功率：2500W。 电源：220V~50Hz。 ★发热材料：镍铬合金+云母板。 ★散热方式：远红外+自然对流。 ★主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色。 ★防水等级：IPX4。 外形尺寸：长*高*厚：1500*520*60mm。	组	36	2200	7.92

			电气绝缘：基本绝缘 1000V。 接地电阻：≤0.1Ω。 泄露电流：≤0.75mA。				
38	温度控制器/开关	暖先生 KZQ	★1. 工作电压：220V~50Hz。 ★2. 液晶显示屏幕。 ★3. 支持编程，多模式（防冻、日/周编程）掉电记忆/按键锁定/过热保护。 ★4. 尺寸：86*86mm，颜色：白色。 ★5. 负载电流：25A。控温范围：5℃-45℃控制精度：±1℃。	个	36	200	0.72
39	空调	国标	变频；3P；冷暖型，一级能效。	台	1	18500	1.85
40	铜芯电缆	国标	ZR-yjv22-4*50+1*25（铜芯）。	米	36	200	0.72
41	铜芯线	国标	型号：BV。 规格：4 平方。	米	1440	4.5	0.648
42	铜芯线	国标	型号：BV。 规格：2.5 平方。	米	1080	3.5	0.378
43	配电箱	国标	CDEN4，内含所需空开等。	个	2	5000	1
44	线槽	国标	规格：40*24。	米	1000	5	0.5
45	桥架	国标	规格按需确定。	米	130	50	0.65
46	其他辅材	国标	包括钢质护套管等其他未列明的材料。	批	1	20000	2
门房							
47	电暖器	HOTB-25TY 暖先生	额定功率：2500W。 电源：220V~50Hz。 ★发热材料：镍铬合金+云母板。 ★散热方式：远红外+自然对流。 ★主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色。 ★防水等级：IPX4。 外形尺寸：长*高*厚：1500*520*60mm。 电气绝缘：基本绝缘 1000V。 接地电阻：≤0.1Ω。 泄露电流：≤0.75mA。	组	4	2200	0.88
48	温度控制器/开关	KZQ	★1. 工作电压：220V~50Hz。 ★2. 液晶显示屏幕。 ★3. 支持编程，多模式（防冻、日/周编程）掉电记忆/按键锁定/过热保	个	4	200	0.08

			护。 ★4. 尺寸：86*86mm，颜色：白色。 ★5. 负载电流：25A。控温范围：5℃-45℃。 控制精度：±1℃				
49	铜芯线	国标	型号：BV。 规格：10 平方。	米	50	10	0.05
50	铜芯线	国标	型号：BV 规格：2.5 平方	米	30	3.5	0.0105
51	配电箱	国标	CDEN4，内含所需空开等。	个	1	5000	0.5
52	线管	国标	规格：直径 1.5CM。	米	25	10	0.025
53	其他辅材	国标	包括钢质护套管等其他未列明的材料。	批	1	20000	2
高压电接入及低压电源设备							
54	箱式变压器	国标	630KVA/10kv，铜芯。	台	1	65000	6.5
55	砼杆	定制	12M。	根	2	1520	0.304
56	高压电缆	国标	95 平方。	米	88	700	6.16
57	变压器 基座预制	定制	符合设计要求。	座	1	10000	1
58	其他辅材	国标	包括钢质护套管等其他未列明的材料。	批	1	20000	2
59	报检费	/	/	批	1	20000	2

五、评审专家名单：苏焘、苏建斌、仇志刚、金永杰、任敏杰

六、代理服务收费标准及金额：

招标代理服务费参照财政部、国家计委、国家物价局〔2002〕1980号文件，〔2015〕299号文件规定和招标人与招标代理机构签署的委托招标代理合同相关条款约定收取，本项目招标代理费由中标人支付。

七、公告期限：

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜：

无。

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名 称：灵台县教育局

地 址：灵台县东大街 73 号

联系方式：0933-3823029

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃金鑫建设咨询有限公司

地 址：灵台县翡翠豪庭 2 单元 1603 室

联系方式：18193393001

3. 项目联系方式

项目联系人：任先生

电 话：0933-3823029

