

灵台县皇甫谧中医针灸传承创新示范中心
供暖工程中标公告



- 一、项目编号：GSJJH-2025-006
- 二、项目名称：灵台县皇甫谧中医针灸传承创新示范中心供暖工程
- 三、中标(中标)信息：

序号	供应商名称	供应商地址	中标金额（万元）
一标段	宗亿建筑（甘肃）有 限责任公司	甘肃省平凉市灵台县中台镇城关村碑子山 1 号	17.939395
二标段	兰州江涛机械制造有 限公司	甘肃省兰州市七里河区穴崖子西街 31 号 303	117.796900
三标段	甘肃众合电力工程有 限公司	甘肃省兰州市七里河区西津西路 194 号中天 健广场第 1 幢 11 层 1110 号	23.519079

四、主要标的信息：

一标段（工程类）					
企业名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书	备注
宗亿建筑（甘肃）有 限责任公司	室外建筑工程	合同签订后 60 日内完工	夏军保	甘 1622021202200341	

二标段（货物类）							
序号	名称	品牌、型号	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
1	钢管	[项目特征]1. 介质：热水 2. 规格、压力等级：无缝钢管 DN80 3. 连接形式：焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 [工作内容]1. 管道安装；2. 管件制作、安装 3. 压力试验	m	10.88	50	544.00	无
2	钢管	[项目特征]1. 介质：热水； 2. 规格、压力等级：无缝钢管 DN100 3. 连接形式：焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 [工作内容]1. 管道安装；2. 管件制作、安装； 3. 压力试验	m	110.27	60	6,616.20	无



3	钢管	[项目特征]1. 介质: 热水; 2. 规格、压力等级: 无缝钢管 DN125; 3. 连接形式: 焊接; 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验; [工作内容]1. 管道安装; 2. 管件制作、安装; 3. 压力试验;	m	58.47	72	4,209.84	无
4	铸铁管	[项目特征]1. 介质: 污水 2. 材质、规格: 离心柔性铸铁管 DN100 3. 连接形式: 石棉水泥接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 [工作内容]1. 管道安装; 2. 管件安装	m	2.91	57	165.87	无
5	铸铁管	[项目特征]1. 介质: 污水; 2. 材质、规格: 离心柔性铸铁管 DN50; 3. 连接形式: 石棉水泥接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 [工作内容]1. 管道安装; 2. 管件安装	m	4.39	32	140.48	无
6	铸铁管	[项目特征]1. 介质: 污水 2. 材质、规格: 离心柔性铸铁管 DN40 3. 连接形式: 石棉水泥接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 [工作内容]1. 管道安装; 2. 管件安装	m	0.94	26	24.44	无
7	铸铁管	[项目特征]1. 介质: 污水 2. 材质、规格: 离心柔性铸铁管 DN32 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 [工作内容]1. 管道安装; 2. 管件安装	m	2.12	22	46.64	无
8	其他成品卫生器具	[项目特征]1. 材质: 塑料地漏; 2. 规格、类型: DN100 [工作内容]1. 器具安装; 2. 附件安装	组	1	2000	2,000.00	无
9	防潮层、保护层	[项目特征]1. 材料: 铝皮或镀锌铁皮; 2. 厚度: 0.5mm [工作内容]1. 安装	m ²	130.78	200	26,156.00	无
10	管道绝热	[项目特征]1. 绝热材料品种: 岩棉管壳; 2. 绝热厚度: 50mm; 3. 品牌: [工作内容]1. 安装	m ³	4.97	1200	5,964.00	无
11	管道支架	[项目特征]1. 材质: 型钢 [工作内容]1. 制作; 2. 安装	kg	135.6	10	1,356.00	无
12	金属结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别: 管道支架手工除锈、防腐 [工作内容]1. 除锈; 2. 调配、涂刷	kg	135.6	15	2,034.00	无
13	集气罐	[项目特征]1. 名称: 膨胀罐; 2. 规格: 100L [工作内容]1. 安装	个	3	800	2,400.00	无
14	焊接法兰阀门	[项目特征]1. 类型: 安全阀; 2. 规格、压力等级: DN125; [工作内容]1. 安装	个	1	2800	2,800.00	无
15	焊接法兰阀门	[项目特征]1. 类型: 安全阀 2. 规格、压力等级: DN100 [工作内容]1. 安装	个	2	2200	4,400.00	无

16	焊接法兰阀门	[项目特征]1. 类型:压差旁通阀 2. 规格、压力等级:DN125 [工作内容]1. 安装	个	1	780	780.00	无
17	焊接法兰阀门	[项目特征]1. 类型:压差旁通阀 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容]1. 安装	个	2	650	1,300.00	无
18	焊接法兰阀门	[项目特征]1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN125 [工作内容]1. 安装	个	4	350	1,400.00	无
19	焊接法兰阀门	[项目特征]1. 类型:闸阀; 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容]1. 安装	个	8	280	2,240.00	无
20	焊接法兰阀门	[项目特征]1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN125 [工作内容]1. 安装	个	5	220	1,100.00	无
21	焊接法兰阀门	[项目特征]1. 类型:蝶阀; 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容]1. 安装	个	10	195	1,950.00	无
22	焊接法兰阀门	[项目特征] 1. 类型:蝶阀; 2. 规格、压力等级:DN80 [工作内容]1. 安装	个	14	170	2,380.00	无
23	焊接法兰阀门	[项目特征]1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN125 [工作内容]1. 安装	个	2	190	380.00	无
24	焊接法兰阀门	[项目特征]1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容]1. 安装	个	4	170	680.00	无
25	焊接法兰阀门	[项目特征]1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN80 [工作内容]1. 安装	个	7	140	980.00	无
26	焊接法兰阀门	[项目特征]1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN125 [工作内容]1. 安装	个	2	145	290.00	无
27	焊接法兰阀门	[项目特征]1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容]1. 安装	个	4	130	520.00	无
28	软接头 (软管)	[项目特征]1. 名称:橡胶可挠性接头 2. 规格:DN125 [工作内容]1. 安装	个	4	170	680.00	无
29	软接头 (软管)	[项目特征]1. 名称:橡胶可挠性接头 2. 规格:DN100; [工作内容]1. 安装	个	8	155	1,240.00	无
30	软接头 (软管)	[项目特征]1. 名称:橡胶可挠性接头; 2. 规格:DN80 [工作内容]1. 安装	个	14	120	1,680.00	无



31	压力仪表	[项目特征]1. 名称: 压力表 [工作内容]1. 本体安装	台	12	30	360.00	无
32	地源(水源、气源)热泵机组	[项目特征]1. 名称: 超低温空气源热泵机组; 2. 型号: ZGR-170 IIADG2; 3. 规格: 单机制热量: 170KW; 输入电功率: 47.9kw; 进出水温度控制: 60/50℃; 体积: 2200×1450×2350mm 重量: 1480kg; R410A 环保冷媒; (-35℃—49℃ 运行); 4. 品牌: 中广欧特斯 [工作内容]1. 安装; 2. 减震装置制作、安装	组	7	120000	840,000.00	无
33	循环水泵	[项目特征]1. 名称: 热水循环水泵; 2. 型号: FLGR-100-160A; 3. 规格: Q=93.5m ³ /h H=28m N=11KW 一用一备 [工作内容]1. 本体安装; 2. 附件安装; 3. 电动机安装; 4. 设备表面底漆修补	台	2	8700	17,400.00	无
34	循环水泵	[项目特征]1. 名称: 热水循环水泵; 2. 型号: FLGR-100-125; 3. 规格: Q=70m ³ /h H=23.5m N=11KW 一用一备 [工作内容]1. 本体安装; 2. 附件安装; 3. 电动机安装; 4. 设备表面底漆修补	台	4	7600	30,400.00	无
35	水箱	[项目特征] 1. 材质、类型: 圆形不锈钢承压水箱 2. 型号、规格: 容积: 1T Φ900×2120mm [工作内容]1. 安装	台	1	11000	11,000.00	无
36	水箱	[项目特征]1. 材质、类型: 圆形不锈钢承压水箱; 2. 型号、规格: 容积: 500L Φ700×1920mm [工作内容]1. 安装	台	2	5000	10,000.00	无
37	供热总计量	[项目特征]1. 名称: 供热总计量; 2. 图集号: 甘 12N1-21 [工作内容]1. 安装	组	3	850	2,550.00	无
38	防冻液	[项目特征] 1. 名称: 防冻液 2. 系统补水采用-35℃防冻液, 确保冬季管道防冻	t	20	5500	110,000.00	无
39	设备基础	[项目特征]1. 名称: 空气热源泵基础; 2. 强度等级: c30 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护;	m ³	5.06	500	2,530.00	无

40	基础	[项目特征]1. 基础类型:设备基础模板 [工作内容] 1. 模板制作; 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输; 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m'	28.9	50	1,445.00	无
41	设备基础	[项目特征]1. 名称:设备用房内其他基础; 2. 强度等级:c30 [工作内容]1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护;	m³	1.2	500	600.00	无
42	基础	[项目特征]1. 基础类型:设备基础模板 [工作内容]1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m'	5.67	50	283.50	无
43	低压开关柜(屏)	[项目特征]1. 名称:AP1-AP3 配电箱; 2. 型号:详见设计图纸配电箱系统图; 3. 规格:600*1200*400; 4. 安装方式:落地安装 [工作内容]1. 本体安装; 2. 接地	台	3	8600	25,800.00	无
44	低压开关柜(屏)	[项目特征]1. 名称:AP4 配电箱; 2. 型号:详见设计图纸配电箱系统图; 3. 规格:600*1200*400; 4. 安装方式:落地安装 [工作内容]1. 本体安装; 2. 接地	台	1	9500	9,500.00	无
45	配电箱	1. 名称:AC1 配电箱; 2. 型号:详见设计图纸配电箱系统图; 3. 规格:600*800*200 4. 安装方式:挂墙明装, 距地 1.5 米	台	1	3000	3,000.00	无
46	电缆保护管	[项目特征]1. 名称:电缆保护管; 2. 规格:SC100 [工作内容]1. 保护管敷设	m	18.52	35	648.20	无
47	电力电缆	[项目特征]1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-1KV-4×95+1×50 [工作内容]1. 电缆敷设	m	18.52	410	7,593.20	无
48	电力电缆	[项目特征]1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-1KV-4×70+1×35 [工作内容]1. 电缆敷设	m	1	269.3	269.30	无
49	电力电缆	[项目特征]1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE4x35+1x16 [工作内容]1. 电缆敷设	m	142.87	155	22,144.85	无
50	电力电缆	[项目特征]1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE5x16 [工作内容]1. 电缆敷设	m	7.05	75	528.75	无
51	电力电	[项目特征]1. 名称:电力电缆	m	9.38	25	234.50	无



	缆	2. 规格:WDZ-YJE 4x6 [工作内容]1. 电缆敷设					
52	电力电 缆	[项目特征]1. 名称:电力电缆; 2. 规格:WDZ-YJE4x4 [工作内容]1. 电缆敷设	m	11.61	20	232.20	无
53	电力电 缆	[项目特征]1. 名称:电力电缆; 2. 规格:WDZ-YJE5x6; [工作内容]1. 电缆敷设	m	8.1	30	243.00	无
54	电力电 缆头	[项目特征]1. 名称:电力电缆头; 2. 规格:120mm2 以下; [工作内容]1. 电力电缆头制作; 2. 电力电缆头安装; 3. 接地	个	14	165	2,310.00	无
55	配管	[项目特征]1. 名称:配管;2. 规格:钢管 (SC65) [工作内容]1. 电线管路敷设	m	20.41	63	1,285.83	无
56	配管	[项目特征]1. 名称:配管;2. 规格:钢管 (SC50) [工作内容]1. 电线管路敷设	m	7.05	52	366.60	无
57	配管	[项目特征]1. 名称:配管;2. 规格:钢管 (SC32) [工作内容]1. 电线管路敷设	m	17.48	45	786.60	无
投标总报价		人民币 (大写):壹佰壹拾柒万柒仟玖佰陆拾玖元整					
		¥ (小写):1177969 元					
三标段 (货物类)							
序号	名称	品牌、型号	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
1	干式变压器	建高电气 SCB13-500KVA	台	1	163435.022	163435.02	箱式变电站
2	导线架设	JKLYJ-10-70mm2	km	0.037	67135.67	2484.02	铝芯高压绝缘导线
3	电力电缆	YJLV22-8.7/15k v-3*70mm2	m	33	207.99	6863.67	铝芯电力电缆
4	电缆保护管	MPP DN100	m	21	72.89	1530.69	
5	电杆组立	H=12米	根	2	11292.84	22585.68	混凝土杆12m
6	电缆沟	众合电力	m	48.16	63.43	3054.79	
7	电力变压器 系统	众合电力	系统	1	7609.58	7609.58	系统调试
8	组合箱变基 础	众合电力	项	1	19440.00	19440.00	/
9	铁丝围栏	众合电力	m	25.8	305.2	7874.16	箱变四周设钢丝网围栅围护
10	脚手架	众合电力	项	1	313.18	313.18	
投标总报价		人民币 (大写):贰拾叁万伍仟壹佰玖拾元柒角玖分 ¥ (小写):235190.79元					

五、评审专家名单：苏宏刚、杜灵福、练桂荣、贾少龙、吴雪松

六、代理服务收费标准及金额：

本项目招标代理服务费由中标方支付，依据国家计委关于印发《招标代理服务费收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）收费标准及招标人与招标代理机构达成的书面协议收取。

收费金额：12000.00 元。

七、公告期限：

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜：

无

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：灵台县皇甫谧中医针灸养生产业园管理委员会

地址：灵台县荆山路

电话：0933-3604299

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃嘉佳浩工程管理有限公司

地址：灵台县滨河大道 266 号

联系方式：15193326686

3. 项目联系方式

联系人：苏先生

电话：15393336658

十、附件：中小企业声明函 3 份





中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加灵台县皇甫谧中医针灸养生产业园管理委员会（单位名称）的灵台县皇甫谧中医针灸传承创新示范中心供暖工程（一标段）（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 灵台县皇甫谧中医针灸传承创新示范中心供暖工程（一标段）（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）建筑行业；承建（承接）为宗亿建筑（甘肃）有限责任公司（企业名称），从业人员19人，营业收入为1418万元，资产总额为2806万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：宗亿建筑（甘肃）有限责任公司（单位公章）



日期：2025年6月12日





一、小微企业声明函

小微企业声明函

(非中小微企业不提供)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,本公司为小型(请填写:中型、小型、微型)企业。即,本公司同时满足以下条件:

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,本公司为小型(请填写:中型、小型、微型)企业。

2.本公司参加灵台县皇甫谧中医针灸养生产业园管理委员会单位的灵台县皇甫谧中医针灸传承创新示范中心供暖工程项目采购活动提供本企业制造的货物,由本企业承担工程、提供服务,或者提供其他小型(请填写:中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人名称(盖公章):兰州江涛机械制造有限公司

法定代表人(或其他组织负责人,自然人)或

其授权委托代理人:朱江涛(签字)

日期:2025年6月11日

说明:1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)和《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明,并与开标一览表保持一致。

3、未按上述要求提供、填写的,评审时不予以考虑。



九、中小企业声明函

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为 小型（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为 小型（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加 灵台县皇甫谧中医针灸养生产业园管理委员会 单位的 灵台县皇甫谧中医针灸传承创新中心供暖工程 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 小型（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖公章): 甘肃众合电力工程有限公司

法定代表人(或其他组织负责人、自然人)或

其授权委托代理人: 张中 (签字)

日期: 2025 年 6 月 12 日

说明:1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与开标一览表保持一致。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。