

2026 年灵台县 2 所学校电采暖设备政府采购项目 中标结果公告



一、项目编号：RCHX-2026-039

二、项目名称：2026 年灵台县 2 所学校电采暖设备政府采购项目

三、中标信息

包 号	供应商名称	供应商地址	中标金额 (万元)
第一包 西屯中学	甘肃省金泰恒盛科贸 有限公司	甘肃省平凉市灵台县中台 镇世纪花园 D 区	140.5999
第二包 梁原中心小学	平凉市森凯城市环保 科技有限责任公司	甘肃省平凉市崆峒区十里 铺老街道停车场内东湖路 63 号	61.8437

四、主要标的信息

货物类							
第一包西屯中学							
名称	品牌	规格参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
教学楼							
电 暖 器	暖先生 HOTB-2 5TY 2500W 220V~5 0Hz	额定功率：2500W；电源： 220V~，50Hz； 发热材料：镍铬合金+云母 板； 散热方式：远红外+自然对 流； 主体材质：铝镁合金材质， 表面处理为金属氧化镀膜， 银白色； 防水等级：IPX4； 外形尺寸：长*高*厚： 1500*520*60mm（±10mm）；	组	107	2500	267500	



		电气绝缘：基本绝缘1000V； 接地电阻： $\leq 0.1\Omega$ ； 泄露电流： $\leq 0.75\text{mA}$ ；					
电 暖 器	暖先生 HOTB-1 5TY 1500W 220V~5 0Hz	额定功率：1500W；电源：220V~，50Hz； 发热材料：镍铬合金+云母板； 散热方式：远红外+自然对流； 主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色； 防水等级：IPX4； 外形尺寸：长*高*厚：900*520*60mm（ $\pm 10\text{mm}$ ）； 电气绝缘：基本绝缘1000V； 接地电阻： $\leq 0.1\Omega$ ； 泄露电流： $\leq 0.75\text{mA}$ 。	组	16	2000	32000	
温度 控制 器/ 开关	KZQ 温控器 系列	1、工作电压：220V~50Hz； 2、液晶显示屏幕； 3、支持编程，多模式（防冻、日/周编程）掉电记忆/按键锁定/过热保护； 4、尺寸：86*86mm，颜色：白色； 5、负载电流：25A。控温范围：5℃-45℃。控制精度： $\pm 1^\circ\text{C}$ 。	个	123	150	18450	
铜芯 电缆	希飞	ZR-YJV22-4*120+1*70（铜芯）。	米	98	780	76440	
电缆 敷设	希飞	ZR-YJV22-4*35+1*16（铜芯）。	米	30	300	9000	
铜芯 线	希飞	规格：4平方。	米	4920	5	24600	

铜芯线	希飞	规格：2.5 平方。	米	3960	15840		
空调	科莱睿光	变频；5P；冷暖型，一级能效。	台	1	22222	22222	
总配电柜	定制	内设 630A 刀闸 1 组，带浪涌保护，带电流电压表，8 回路。	个	1	5000	5000	
配电箱	定制	内含所需空开及定时器等。	个	3	4000	12000	
线槽	国标	规格：40*24。	米	450	3	1350	
桥架	国标	规格按需确定。	米	180	40	7200	
其他辅材	国标	包括钢质护套管等其他未列明的材料。	批	1	3000	3000	
教师宿办楼							
电暖器	暖先生 HOTB-2 5TY 2500W 220V~5 0Hz	额定功率：2500W；电源：220V~，50Hz； 发热材料：镍铬合金+云母板 散热方式：远红外+自然对流； 主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色； 防水等级：IPX4；外形尺寸：长*高*厚：1500*520*60mm（±10mm）； 电气绝缘：基本绝缘 1000V； 接地电阻：≤0.1Ω； 泄露电流：≤0.75mA。	组	27	2500	67500	
温度控制器/开关	KZQ 温控器 系列	1、工作电压：220V~50Hz； 2、液晶显示屏幕； 3、支持编程，多模式（防冻、日/周编程）掉电记忆/	个	27	150	4050	





		按键锁定/过热保护; 4、尺寸: 86*86mm, 颜色: 白色; 5、负载电流: 25A。控温范 围: 5℃-45℃。控制精度: ± 1℃。					
铜芯 电缆	希飞	ZR-YJV22-4*35+1*16 (铜 芯)	米	25	300	7500	
铜芯 电缆	希飞	ZR-YJV22-4*16+1*9(铜芯)	米	6	210	1260	
铜芯 线	希飞	规格: 4 平方。	米	960	5	4800	
铜芯 线	希飞	规格: 2.5 平方。	米	1400	4	5600	
配电 箱	定制	内含所需空开及定时器等。	个	2	4000	8000	
空调	科莱 睿光	变频; 3P; 冷暖型, 一级能 效。	台	1	15000	15000	
线槽	国标	规格: 40*24。	米	140	3	420	
IC 卡式 电表	国标	220V, 60A。	个	19	100	1900	
电表 箱	定制	12 位。	个	2	800	1600	
桥架	国标	规格按需确定。	米	90	40	3600	
其他 辅材	国标	包括钢质护套管等其他未 列明的材料。	批	1	3000	3000	
学生宿舍楼							
电 暖 器	暖先生 HOTB-2 5TY 2500W 220V~5 0Hz	额定功率: 2500W; 电源: 220V~, 50Hz; 发热材料: 镍铬合金+云母 板。 散热方式: 远红外+自然对 流;	组	52	2500	130000	



		主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色； 防水等级：IPX4；外形尺寸：长*高*厚：1500*520*60mm（±10mm）； 电气绝缘：基本绝缘1000V； 接地电阻：≤0.1Ω； 泄露电流：≤0.75mA。				
电 暖 器	暖先生 HOTB-1 5TY 1500W 220V~5 0Hz	额定功率：1500W；电源：220V~，50Hz； 发热材料：镍铬合金+云母板； 散热方式：远红外+自然对流； 主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色； 防水等级：IPX4； 外形尺寸：长*高*厚：900*520*60mm（±10mm）； 电气绝缘：基本绝缘1000V； 接地电阻：≤0.1Ω； 泄露电流：≤0.75mA。	组	10	2000	20000
温 度 控 制 器/ 开 关	KZQ 温控器 系列	1、工作电压：220V~50Hz； 2、液晶显示屏幕； 3、支持编程，多模式（防冻、日/周编程）掉电记忆/按键锁定/过热保护； 4、尺寸：86*86mm，颜色：白色； 5、负载电流：25A。控温范围：5℃-45℃。控制精度：±1℃。	个	62	150	9300



铜芯电缆	希飞	ZR-YJV22-4*70+1*35 (铜芯)。	米	162	330	53460	
铜芯电缆	希飞	ZR-YJV22-4*16+1*9 (铜芯)。	米	48	210	10080	
铜芯线	希飞	规格：4 平方。	米	2480	5	12400	
铜芯线	希飞	规格：2.5 平方。	米	3100	4	12400	
总配电柜	定制	内设 400A 刀闸 1 组，带浪涌保护，带电流电压表，8 回路。	个	1	5000	5000	
配电箱	定制	内含所需空开及定时器等。	个	4	4000	16000	
桥架	国标	规格按需确定。	米	280	40	11200	
其他辅材	国标	包括钢质护套管等其他未列明的材料。	批	1	3000	3000	

师生餐厅

电暖器	暖先生 HOTB-2 5TY 2500W 220V~5 0Hz	额定功率：2500W；电源：220V~，50Hz； 发热材料：镍铬合金+云母板； 散热方式：远红外+自然对流； 主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色； 防水等级：IPX4； 外形尺寸：长*高*厚：1500*520*60mm(±10mm)； 电气绝缘：基本绝缘 1000V； 接地电阻：≤0.1Ω； 泄露电流：≤0.75mA；	组	25	2500	62500	
电暖	暖先生 HOTB-1	额定功率：1500W；电源：220V~，50Hz；	组	4	2000	8000	



器	5TY 1500W 220V~5 0Hz	发热材料：镍铬合金+云母板； 散热方式：远红外+自然对流； 主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色； 防水等级：IPX4； 外形尺寸：长*高*厚：900*520*60mm（±10mm）； 电气绝缘：基本绝缘1000V； 接地电阻：≤0.1Ω； 泄露电流：≤0.75mA；					
温度 控制 器/ 开关	KZQ 温控器 系列	1、工作电压：220V~50Hz； 2、液晶显示屏幕； 3、支持编程，多模式（防冻、日/周编程）掉电记忆/按键锁定/过热保护； 4、尺寸：86*86mm，颜色：白色； 5、负载电流：25A。控温范围：5℃-45℃。控制精度：±1℃。	个	29	150	4350	
铜芯 电缆	希飞	ZR-YJV22-4*25+1*16（铜芯）。	米	56	280	15680	
铜芯 电缆	希飞	ZR-YJV22-4*16+1*9（铜芯）。	米	6	210	1260	
铜芯 线	希飞	规格：4平方。	米	1200	5	6000	
铜芯 线	希飞	规格：2.5平方。	米	900	4	3600	
配电 箱	定制	内含所需空开及定时器等。	个	2	4000	8000	
线槽	国标	规格：40*24。	米	300	3	900	



其他辅材	国标	包括钢质护套管等其他未列明的材料。	批	1	3000	3000	
教师周转宿舍							
电暖器	暖先生 HOTB-2 5TY 2500W 220V~5 0Hz	额定功率：2500W；电源：220V~，50Hz； 发热材料：镍铬合金+云母板； 散热方式：远红外+自然对流； 主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色； 防水等级：IPX4；外形尺寸：长*高*厚：1500*520*60mm（±10mm）； 电气绝缘：基本绝缘1000V； 接地电阻：≤0.1Ω； 泄露电流：≤0.75mA；	组	24	2500	60000	
电暖器	暖先生 HOTB-1 5TY 1500W 220V~5 0Hz	额定功率：1500W；电源：220V~，50Hz； 发热材料：镍铬合金+云母板； 散热方式：远红外+自然对流； 主体材质：铝镁合金材质，表面处理为金属氧化镀膜，银白色； 防水等级：IPX4； 外形尺寸：长*高*厚：900*520*60mm（±10mm）； 电气绝缘：基本绝缘1000V； 接地电阻：≤0.1Ω； 泄露电流：≤0.75mA；	组	28	2000	56000	



温度 控制 器/ 开关	KZQ 温控器 系列	1、工作电压：220V~50Hz； 2、液晶显示屏幕； 3、支持编程，多模式（防 冻、日/周编程）掉电记忆/ 按键锁定/过热保护； 4、尺寸：86*86mm，颜色： 白色； 5、负载电流：25A。控温范 围：5℃-45℃。控制精度： ±1℃。	个	52	150	7800	
铜芯 电缆	希飞	ZR-YJV22-4*35+1*16（铜 芯）。	米	82	300	24600	
铜芯 电缆	希飞	ZR-YJV22-4*16+1*9（铜 芯）。	米	6	200	1200	
铜芯 线	希飞	规格：4平方。	米	1500	5	7500	
铜芯 线	希飞	规格：2.5平方。	米	2100	4	8400	
配电 箱	定制	内含所需空开及定时器等。	个	2	4000	8000	
线槽	国标	规格：40*24。	米	250	3	750	
桥架	国标	规格按需确定。	米	80	40	3200	
其他 辅材	国标	包括钢质护套管等其他未 列明的材料。	批	1	3000	3000	
平房及大殿							
电 暖 器	暖先生 HOTB-2 5TY 2500W 220V~5 0Hz	额定功率：2500W；电源： 220V~，50Hz； 发热材料：镍铬合金+云母 板； 散热方式：远红外+自然对 流； 主体材质：铝镁合金材质， 表面处理为金属氧化镀膜， 银白色；	组	9	2500	22500	



		防水等级: IPX4; 外形尺寸: 长*高*厚: 1500*520*60mm (±10mm); 电气绝缘: 基本绝缘 1000V; 接地电阻: $\leq 0.1 \Omega$; 泄露电流: $\leq 0.75\text{mA}$ 。					
温度 控制 器/ 开关	KZQ 温控器 系列	1、工作电压: 220V~50Hz; 2、液晶显示屏幕; 3、支持编程, 多模式(防 冻、日/周编程)掉电记忆/ 按键锁定/过热保护; 4、尺寸: 86*86mm, 颜色: 白色; 5、负载电流: 25A。控温范 围: 5℃-45℃。控制精度: ±1℃。	个	9	150	1350	
铜芯 电缆	希飞	ZR-YJV22-4*16+1*9 (铜 芯)。	米	90	200	18000	
铜芯 线	希飞	规格: 4 平方。	米	200	5	1000	
铜芯 线	希飞	规格: 2.5 平方。	米	400	4	1600	
配电 箱	定制	内含所需空开及定时器等。	个	1	4000	4000	
线槽	国标	规格: 40*24。	米	100	3	300	
IC 卡式 电表	国标	220V, 60A。	个	5	100	500	
电表 箱	国标	12 位。	个	1	800	800	
其他 辅材	国标	包括钢质护套管等其他未 列明的材料。	批	1	3000	3000	
门房							



电 暖 器	暖先生 HOTB-2 5TY 2500W 220V~5 0Hz	额定功率：2500W；电源： 220V~，50Hz； 发热材料：镍铬合金+云母 板 散热方式：远红外+自然对 流； 主体材质：铝镁合金材质， 表面处理为金属氧化镀膜， 银白色； 防水等级：IPX4； 外形尺寸：长*高*厚： 1500*520*60mm（±10mm）； 电气绝缘：基本绝缘 1000V； 接地电阻：≤0.1Ω； 泄露电流：≤0.75mA。	组	2	2500	5000	
温 度 控 制 器/ 开 关	KZQ 温控器 系列	1、工作电压：220V~50Hz； 2、液晶显示屏幕； 3、支持编程，多模式（防 冻、日/周编程）掉电记忆/ 按键锁定/过热保护； 4、尺寸：86*86mm，颜色： 白色； 5、负载电流：25A。控温范 围：5℃-45℃。控制精度： ±1℃。	个	2	150	300	
铜 芯 线	希飞	规格：10 平方。	米	170	12	2040	
铜 芯 线	希飞	规格：2.5 平方。	米	20	4	80	
配 电 箱	定制	内含所需空开等。	个	1	4000	4000	
线 管	国标	规格：直径 1.5CM。	米	50	8	400	
低压电源设备							
箱 式	国标	400KVA/10kv，铜芯。	台	1	77000	77000	



变压器						
砣杆	定制	12M。	根	2	100	200
高压电线	希飞	70 平方、铝芯。	米	60	480	28800
高压电缆	希飞	70 平方、铝芯。	米	36	560	20160
围栏	定制	不锈钢材质，高度大于 2 米。	批	1	3112	3112
变压器基座预制	定制	按需要确定。	座	1	10000	10000
围栏	定制	不锈钢材质，高度大于 2 米。	批	1	3112	3112
报检费	/	/	批	1	3333	3333

第二包梁原中心小学

名称	品牌	规格参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
----	----	------	----	----	-----------	-----------	----

师生餐厅（平房三栋）

电 暖 器	古德	额定功率:2500W; 电源: 220V~, 50Hz; 发热材料: 镍铬合金+云母板, 散热方 式: 远红外+自然对流, 主体 材质: 铝镁合金材质, 表面 处理为金属氧化镀膜, 银白 色, 防水等级: IPX4, 外形 尺寸: 长*高*厚: 1500*520*60mm (±10mm); 电气绝缘: 基本绝缘 1000V; 接地电阻: ≤0.1 Ω; 泄露电流: ≤0.75mA;	组	10	1800	18000	
-------------	----	---	---	----	------	-------	--



电暖器	古德	额定功率:1500W; 电源:220V~, 50Hz; 发热材料:镍铬合金+云母板, 散热方式:远红外+自然对流, 主体材质:铝镁合金材质, 表面处理为金属氧化镀膜, 银白色, 防水等级:IPX4, 外形尺寸:长*高*厚:900*520*60mm (±10mm); 电气绝缘:基本绝缘1000V; 接地电阻:≤0.1Ω; 泄露电流:≤0.75mA;	组	6	1500	9000	
温度控制器/开关	中宇	1、工作电压:220V~50Hz; 2、液晶显示屏幕, 3、支持编程, 多模式(防冻、日/周编程)掉电记忆/按键锁定/过热保护 4、尺寸:86*86mm, 颜色:白色; 5、负载电流:25A。控温范围:5℃-45℃控制精度:±1℃	个	16	150	2400	
铜芯电缆	众邦	ZR-YJV22-4*16+1*9(铜芯)	米	100	153	15300	
铜芯线	众邦	规格:4平方	米	500	5.21	2605	
铜芯线	众邦	规格:2.5平方	米	300	3.62	1086	
配电箱	格邦	内含所需空开及定时器等	个	3	800	2400	
线槽	金威达	规格:40*24	米	300	8	2400	
其他辅材	金威达	包括钢质护套管等其他未列明的材料	批	1	1150	1150	



教学楼							
电暖器	古德	额定功率:2500W; 电源:220V~, 50Hz; 发热材料:镍铬合金+云母板, 散热方式::远红外+自然对流, 主体材质:铝镁合金材质, 表面处理为金属氧化镀膜, 银白色, 防水等级:IPX4, 外形尺寸:长*高*厚:1500*520*60mm (±10mm); 电气绝缘:基本绝缘1000V; 接地电阻:≤0.1Ω; 泄露电流:≤0.75mA;	组	42	1800	75600	
温度控制器/开关	中宇	1、工作电压:220V~50Hz;2、液晶显示屏幕, 3、支持编程, 多模式(防冻、日/周编程)掉电记忆/按键锁定/过热保护 4、尺寸:86*86mm, 颜色:白色; 5、负载电流:25A。控温范围:5℃-45℃控制精度:±1℃	个	42	150	6300	
铜芯电缆	众邦	ZR-YJV22-4*70+1*35(铜芯)	米	108	480	51840	
电缆敷设	众邦	ZR-YJV22-4*35+1*16(铜芯)	米	16	271	4336	
空调	海尔	变频; 3P; 冷暖型, 一级能效。	台	1	4500	4500	
铜芯线	众邦	规格: 4 平方	米	1560	5.21	8127.6	
铜芯线	众邦	规格: 2.5 平方	米	1200	3.62	4344	

配电箱	格邦	内含所需空开及定时器等	个	3	800	2400	
线槽	金威达	规格: 40*24	米	450	8	3600	
桥架	金威达	规格按需确定	米	150	22.9	3435	
其他辅材	金威达	包括钢质护套管等其他未列明的材料	批	1	1150	1150	
教师宿办楼							
电暖器	古德	额定功率:2500W; 电源: 220V~, 50Hz; 发热材料: 镍铬合金+云母板, 散热方式: 远红外+自然对流, 主体材质: 铝镁合金材质, 表面处理为金属氧化镀膜, 银白色, 防水等级: IPX4, 外形尺寸: 长*高*厚: 1500*520*60mm (±10mm); 电气绝缘: 基本绝缘 1000V; 接地电阻: <=0.1 Ω; 泄露电流: <=0.75mA;	组	25	1800	45000	
温度控制器/开关	中宇	1、工作电压:220V~50Hz; 2、液晶显示屏幕, 3、支持编程, 多模式(防冻、日/周编程)掉电记忆/按键锁定/过热保护 4、尺寸: 86*86mm, 颜色: 白色; 5、负载电流: 25A。控温范围: 5℃-45℃控制精度: ±1℃	个	25	150	3750	
铜芯电缆	众邦	ZR-YJV22-4*35+1*16(铜芯)	米	82	271	22222	
铜芯	众邦	ZR-YJV22-4*16+1*9(铜芯)	米	7	153	1071	





电缆							
铜芯线	众邦	规格：4 平方	米	1200	5.21	6252	
铜芯线	众邦	规格：2.5 平方	米	2100	3.62	7602	
配电箱	格邦	内含所需空开 及定时器等	个	2	800	1600	
线槽	金威达	规格：40*24	米	480	8	3840	
IC 卡式电表	格邦	220V, 60A	个	24	210	5040	
电表箱	格邦	12 位	个	2	130	260	
桥架	金威达	规格按需确定	米	52	22.9	1190.8	
其他辅材	金威达	包括钢质护套管等其他未列明的材料	批	1	1150	1150	

教学辅助用房

电暖器	古德	额定功率:2500W; 电源: 220V~, 50Hz; 发热材料: 镍铬合金+云母板, 散热方式: 远红外+自然对流, 主体材质: 铝镁合金材质, 表面处理为金属氧化镀膜, 银白色, 防水等级: IPX4, 外形尺寸: 长*高*厚: 1500*520*60mm (±10mm); 电气绝缘: 基本绝缘 1000V; 接地电阻: ≤0.1 Ω; 泄露电流: ≤0.75mA;	组	23	1800	41400	
-----	----	---	---	----	------	-------	--



温度 控制 器/ 开关	中宇	1、工作电压:220V~50Hz;2、液晶显示屏幕,3、支持编程,多模式(防冻、日/周编程)掉电记忆/按键锁定/过热保护4、尺寸:86*86mm,颜色:白色;5、负载电流:25A。控温范围:5℃-45℃控制精度:±1℃	个	23	150	3450	
铜芯 电缆	众邦	ZR-YJV22-3*25+1*16(铜芯)	米	196	271	53116	
铜芯 线	众邦	规格:4平方	米	1000	5.21	5210	
铜芯 线	众邦	规格:2.5平方	米	1100	3.62	3982	
配电 箱	格邦	内含所需空开及定时器等	个	2	800	1600	
桥架	金威达	规格按需确定	米	50	22.9	1145	
线管	金威达	规格:直径1.5CM	米	90	8	720	
门房							
电暖 器	古德	额定功率:2500W;电源:220V~,50Hz;发热材料:镍铬合金+云母板,散热方式:远红外+自然对流,主体材质:铝镁合金材质,表面处理为金属氧化镀膜,银白色,防水等级:IPX4,外形尺寸:长*高*厚:1500*520*60mm(±10mm);电气绝缘:基本绝缘1000V;接地电阻:≤0.1	组	3	1800	5400	



		Ω ; 泄露电流: $\leq 0.75\text{mA}$;					
温度 控制 器/ 开关	中宇	1、工作电压: 220V~50Hz; 2、液晶显示屏幕, 3、支持编程, 多模式(防冻、日/周编程)掉电记忆/按键锁定/过热保护 4、尺寸: 86*86mm, 颜色: 白色; 5、负载电流: 25A。控温范围: 5℃-45℃控制精度: $\pm 1^\circ\text{C}$	个	3	150	450	
铜芯 线	众邦	规格: 10 平方	米	80	15	1200	
铜芯 线	众邦	规格: 2.5 平方	米	30	3.62	108.6	
配电 箱	格邦	内含所需空开等	个	1	800	800	
线管	金威达	规格: 直径 1.5CM	米	90	8	720	
教师宿舍楼(中学院)							
电暖 器	古德	额定功率: 2500W; 电源: 220V~, 50Hz; 发热材料: 镍铬合金+云母板, 散热方式: 远红外+自然对流, 主体材质: 铝镁合金材质, 表面处理为金属氧化镀膜, 银白色, 防水等级: IPX4, 外形尺寸: 长*高*厚: 1500*520*60mm ($\pm 10\text{mm}$); 电气绝缘: 基本绝缘 1000V; 接地电阻: $\leq 0.1 \Omega$; 泄露电流: $\leq 0.75\text{mA}$;	组	38	1800	68400	
温度	中宇	1、工作电压: 220V~50Hz; 2、	个	38	150	5700	



控制 器/ 开关		液晶显示屏幕, 3、支持编程, 多模式(防冻、日/周编程)掉电记忆/按键锁定/过热保护 4、尺寸: 86*86mm , 颜色: 白色; 5、负载电流: 25A。控温范围: 5℃-45℃控制精度: ±1℃					
铜芯 电缆	众邦	ZR-YJV22-4*50+1*25(铜芯)	米	165	377	62205	
铜芯 电缆	众邦	ZR-YJV22-4*25+1*16(铜芯)	米	16	271	4336	
铜芯 线	众邦	规格: 4 平方	米	1760	5.21	9169.6	
铜芯 线	众邦	规格: 2.5 平方	米	3320	3.62	12018.4	
配电 箱	格邦	内含所需空开 及定时器等	个	3	800	2400	
线槽	金威达	规格: 40*24	米	480	8	3840	
IC 卡 式电 表	格邦	220V, 60A	个	34	210	7140	
电表 箱	格邦	按需确定	个	3	130	390	
桥架	金威达	规格按需确定	米	150	22.9	3435	
其他 辅材	金威达	包括钢质护套管等其他未列明的材料	批	1	1150	1150	
合同履行期限		自合同签订之日起 60 日历天。					

五、评审专家名单:

任敏杰、张克铜、邵继斌、韩晓、孙耀科

六、代理服务收费标准：

本项目招标代理服务费由中标人向招标代理机构支付，按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）文件规定收费标准及招标人与招标代理机构达成的书面协议收取。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜：无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

采购人：灵台县教育局

电话：13830385639

地址：灵台县中台镇东大街73号

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃融诚汇信招标有限责任公司

地址：灵台县灵台宾馆东楼301室

联系方式：19193303936

3. 项目联系方式

项目联系人：任先生

电话：13830385639

十、中小企业声明函

详见附件。

九、小微企业声明函（货物）

本中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加灵台县教育局的 2026 年灵台县 2 所学校电采暖设备政府采购项目（第一包西屯中学）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 电暖器，属于其他未列明行业；制造商为郑州暖先生环境科技有限公司，从业人员 32 人，营业收入为 632 万元，资产总额为 689.6380 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 温度控制器/开关，其他未列明行业；制造商为郑州暖先生环境科技有限公司，从业人员 32 人，营业收入为 632 万元，资产总额为 689.6380 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 铜芯电缆、电缆敷设、铜芯线、高压电线、高压电缆，属于其他未列明行业；制造商为陕西新智希飞电缆有限公司，从业人员 28 人，营业收入为 526 万元，资产总额为 718.56 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 配电箱、总配电柜、电表箱，属于其他未列明行业；制造商为安徽岭南电气设备有限公司，从业人员 25 人，营业收入为 486 万元，资产总额为 2000 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 围栏，属于其他未列明行业；制造商为安平圣亿交通设施有限公司，从业人员 26 人，营业收入为 475 万元，资产总额为 592.35 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 桥架，属于其他未列明行业；制造商为潍坊固强电缆桥架有限公司，从业人员 30 人，营业收入为 568 万元，资产总额为 625.78 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 线槽、线管，属于其他未列明行业；制造商为河北佐佑电子科技有限公司，从业人员 22 人，营业收入为 436 万元，资产总额为 518.45 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 箱式变压器，属于其他未列明行业；制造商为陕西华变电力科技有限公司，从业人员 8 人，营业收入为 186 万元，资产总额为 325.42 万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

9. 电杆，属于其他未列明行业；制造商为嘉祥县华丰电杆厂，从业人员 36 人，营业收入为 615 万元，资产总额

为 1526.8 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

10. IC 卡式电表，属于其他未列明行业；制造商为江苏森维电子有限公司，从业人员 29 人，营业收入为 658 万元，资产总额为 862.45 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 空调，属于其他未列明行业；制造商为山东中南科莱空调设备有限公司，从业人员 26 人，营业收入为 428 万元，资产总额为 536.75 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：甘肃省金泰恒盛科贸有限公司

日 期：2026 年 5 月 18 日

(十三) 中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司(联合体)参加灵台县教育局(单位名称)的 2026 年灵台县 2 所学校电采暖设备政府采购项目(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. 电暖器 (标的名称)，属于 工业 (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为 北京铂得暖业能源技术发展有限公司 (企业名称)，从业人员 14 人，营业收入为 1637 万元，资产总额为 200 万元，属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)；

2. 温度控制器/开关 (标的名称)，属于 工业 (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为 沈阳市中宇热控科技有限公司 (企业名称)，从业人员 17 人，营业收入为 4500 万元，资产总额为 150 万元，属于 中型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：平凉市森凯城市环保科技有限公司

日期：2026 年 05 月 18 日

刘小会