

泾川县飞云镇人民政府机关维修改造项目 成交结果公告



一、项目编号：JC260526032

二、项目名称：泾川县飞云镇人民政府机关维修改造项目

三、中标（成交）信息

包号	供应商名称	供应商地址	中标金额(万元)
一包	平凉市千骏暖通设备有限责任公司	甘肃省平凉市泾川县万美城市广场 A05 (108、109)	82.5583
二包	甘肃德麾建筑工程有限公司	兰州市城关区东岗东路 514 号第 2 单元 1004 室	26.940342

四、主要标的信息

一包：

货物类							
序号	货物名称	品牌	规格	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	空气源热泵主机	生能	机组（60P）风冷（有容霜系统）、超低温-30℃电源：380V 3N~ 50Hz 防触电等级/防护等级：I 类/IPX4 名义 1 制热量/消耗功率：154000W/46520W 名义 2 制热量/消耗功率：99600W/41150W 低温制热量 / 消耗功率：85000W/40860W IPLV(H)：2.85W/W 名义制冷量/消耗功率：130000W/47800WIPLV(C)：3.00W/W 最大消耗功率/工作电流：70000W/120A 循环水流量：22.36m³/h 水侧压力损失：60kPa 循环水管管径/管口连接：DN80/ 法 兰 噪 声 ≤ 78dB(A)	4	台	104850	419400
2	主机循环泵	新界	规格：Q=100m³/h H=18m V=15kw W=380v	2	台	8530	17060

3	末端循环泵	新界	规格: Q=60m ³ /h H=30m V=5.5kw W=380v	2	台	7350	14700
4	补液泵	新界	规格: Q=5m ³ /h H=35m V=1kw W=220v	2	台	2465	4930
5	缓冲水箱	海泉	容积: 2000L, 最大承受压力 $\geq 1\text{MPa}$, 材质内外 304 不锈钢聚氨酯保温, 接口规格: DN150 法兰, 有安全防爆接口, 压力表接口, 温度传感器接口及排污接口。	1	台	20400	20400
6	压力罐	海泉	容积: 450L, 额定工作压力: $\geq 4\text{bar}$ 、最大耐压: 1.5MPa。介质温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ (适应热水系统), 结构与材料要求罐体材质外壳: 碳钢喷涂 (防锈处理), 内胆: 丁基橡胶或 EPDM 橡胶 (耐老化、抗腐蚀, 与介质接触无异味), 接口规格: DN40 法兰接口, 压力表便于监测内部压力, 充气口: 配备密封式充气阀 (兼容氮气瓶充气)。	1	台	15730	15730
7	补液箱	海泉	容积: 2000L 304 不锈钢 (圆形)	1	台	2500	2500
8	防冻液	伟之节	乙二醇专用防冻液冰点 $\leq -25^{\circ}\text{C}$ 、沸点 $\geq 107^{\circ}\text{C}$	15	吨	4985	74775
9	管道	/	/	/	/	/	/
	焊管	宋泉	DN80/国标	12	米	35	420
	焊管	宋泉	DN150/国标	71.5	米	78	5577
	焊管	宋泉	DN100/国标	6	米	55	330
10	空气源热泵辅材	/	/	/	/	/	/
	橡胶软接头	宋泉	DN80 $\times$ 80/国标	8	个	42	336
	变径橡胶软接头	宋泉	DN100 $\times$ 80/国标	4	个	93	372
	橡胶软接头	宋泉	DN100 $\times$ 100/国标	4	个	71	284
	Y 型过滤器	巨龙	DN80/国标	4	个	90	360
	Y 型过滤器	巨龙	DN150/国标	1	个	205	205
	法兰蝶阀	巨龙	DN40/国标	1	个	182	182
	涡轮法兰蝶阀	巨龙	DN80/国标	8	个	125	1000



	涡轮法兰蝶阀	巨龙	DN100/国标	8	个	188	1064
	涡轮法兰蝶阀	巨龙	DN150/国标	6	个	205	1236
	焊接法兰	巨龙	DN40/国标	1	个	11	
	焊接法兰	巨龙	DN80/国标	8	个	15	120
	焊接法兰	巨龙	DN100/国标	8	个	21	168
	焊接法兰	巨龙	DN150/国标	6	个	37	222
	橡胶瓣止回阀	巨龙	DN100/国标	4	个	150	600
	水锤吸纳器	巨龙	DN150/国标	2	个	171	342
	温度表及组件	西安自动化	0~100℃温度计 (带金属套)	2	套	255	510
	压力表及组件	西安自动化	0-1.6MPa 压力表 (带弹簧减振管)	2	套	276	552
	空气源热泵减震器	生能	国标	16	个	85	1360
11	橡塑棉铝皮保温	/	内层3cm 绝热橡塑板保温棉，表面0.4mm 防锈防腐铝皮压边包裹。总长89.5米，其中：(DN150 保温71.5 米、DN100 保温6 米、DN80 保温12 米)	89.5	米	120	10740
12	设备基础	/	预埋螺栓(深1M×长1M×宽1M)混凝土浇筑底座4座，20米18#工字钢焊接支撑与楼顶钢筋连接，36米18#槽钢做长方形空气源热泵底座支架。	1	项	12400	12400
13	控制系统	德力西	额定电压为三相380V，允许偏差±10%；额定频率：50Hz，允许偏差±2Hz。控制回路电源为单相交流220V、50Hz。配有温度传感器，有操作控制面板及4G 模块远程控制系统。有输入过/欠压保护、输入瞬时掉电保护、输入缺相保护、输出短路保护、输出缺相保护、过载保护、控制系统过热保护等功能。	1	套	13400	13400

14	电缆电线	西部 电缆	3*185+1*95 铝芯电力电 缆 15M、3*35+2*16 铜芯电 力电缆 54M、10m ² 铜芯电线 100 米、6m ² 200 米/国标。	1	项	9535	9535
15	暖气片	暖达 万家	材质：钢柱式，规格：1.8mm 壁厚（单柱≥2.6 kg）， 内壁全防腐，工作压力≥ 1.0MPa，高度 670mm±4， 宽度 mm±3	3478	片	56	194768



二包：

工 程 类				
项目名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息
泾川县飞云镇人民政府机关维修改造项目	更换维修室内暖气片及管道，拆除更换室外地沟内保温管：破除更换原地沟盖板及锅炉房屋面防水处理等工程。	甲乙双方合同签订后 30 日历天	张海荣	甘 262212110960

五、评审专家名单：何晓伟、李小牛、肖伟

六、代理服务收费标准及金额：

招标代理服务费参照按国家计委计价格[2002]1980 号文件规定及相关约定收取。

本项目采购招标代理服务费按中标金额 1.0%收取。

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：泾川县飞云镇人民政府

地 址：泾川县飞云镇街道

联系方式：13993399545

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃中城鼎盛工程咨询有限公司

地 址：金昌市永昌县永福苑社区文庙巷4号附11号101室

电 话：15095511779

3. 项目联系方式

项目联系人：魏先生

电 话：13993399545

十、附件

附：《中小微企业声明函》两份



特定资格要求

(1) 中小微企业声明函。

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加涇川县飞云镇人民政府(单位名称)的 涇川县飞云镇人民政府机关维修改造项目(一包) (项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. 空气源热泵主机、空气源热泵减震器 (标的名称),属于工业 (采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为浙江正理生能科技有限公司 (企业名称),从业人员666人,营业收入为554433.3万元,资产总额为50378.5万元,属于中型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

2. 主机循环泵、末端循环泵、补液泵 (标的名称),属于工业 (采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为陕西新界泵业有限公司 (企业名称),从业人员6人,营业收入为280万元,资产总额为260万元,属于微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

3. 缓冲水箱、压力罐、补液箱 (标的名称),属于工业 (采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为西安新涌泉新能源有限公司 (企业名称),从业人员10人,营业收入为196万元,资产总额为178万元,属于微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

4. 防冻液 (标的名称),属于工业 (采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为陕西伟之节能环保科技有限公司陕西第一分公司 (企业名称),从业人员3人,营业收入为72万元,资产总额为36万元,属于微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

5. 管道 (标的名称),属于工业 (采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为陕西金牌天宇通保温材料有限公司 (企业名称),从业人员7人,营业收入为246万元,资产总额为189万元,属于微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

6. 橡胶软接头、变径橡胶软接头、焊接法兰 (标的名称),属于工业 (采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为上海宋泉管道设备有限公司 (企业名称),从业人员85人,营业收入为455万元,资产总额为490万元,属于微型企业 (中型企业、小

型企业、微型企业)；

7. Y型过滤器、法兰蝶阀、涡轮法兰蝶阀、橡胶瓣止回阀、水锤吸纳器 (标的名称)，属于工业 (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为玉环县巨龙阀门厂 (企业名称)，从业人员13人，营业收入为226万元，资产总额为195万元，属于微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)；

8. 温度表及组件、压力表及组件 (标的名称)，属于工业 (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为西安自动化仪表厂 (企业名称)，从业人员16人，营业收入为268万元，资产总额为152万元，属于微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)；

9. 电线电缆 (标的名称)，属于工业 (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为西部电缆股份有限公司 (企业名称)，从业人员236人，营业收入为71500万元，资产总额为113300万元，属于中型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)；

10. 橡塑保温棉、设备基础、控制系统 (标的名称)，属于零售业 (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为平凉市千骏暖通设备有限责任公司 (企业名称)，从业人员8人，营业收入为186万元，资产总额为92万元，属于微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)；

11. 暖气片 (标的名称)，属于工业 (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为天津市鑫伟暖通科技有限公司 (企业名称)，从业人员14人，营业收入为212万元，资产总额为118万元，属于微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)；

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：平凉市千骏暖通设备有限责任公司

日 期：2026年06月16日

中小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加泾川县飞云镇人民政府（单位名称）的泾川县飞云镇人民政府机关维修改造项目（二包）（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 泾川县飞云镇人民政府机关维修改造项目（二包）（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为甘肃德麾建筑工程有限公司（企业名称），从业人员70人，营业收入为667.04万元，资产总额为1098.42万元，属于小型企业；（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：甘肃德麾建筑工程有限公司

日期：2026年6月16日

